



פרסום איכות מי השתייה באשדוד רבעון 1 2023

על-פי חוק פקודת העיריות (מס"75) התשס"א-2001 לעניין חובת מידע לאיכותם התברואתית של מי השתייה באשדוד, מובאים לידיעת הציבור הממצאים הבאים:

ריכוז בדיקות בקטרילוגיות לפי סוג נקודה

קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
שגרתית	רשת	337	337	100%	337	100%	0	0.0%
שגרתית	מתקן הפקה	4	4	100%	4	100%	0	0.0%
	סה"כ	341	341	100%	341	100%	0	0.0%

- תקן מי שתייה קובע כי ב-100 מ"ל מים לא יימצאו יותר מ-0 חיידקי קוליפורם.
 - ממצאי הבדיקות מצביעים על איכות טובה של מי השתייה שנדגמו מלמעלה מ-64 נקודות דיגום מתחום שיפוט העיר אשדוד.
 - אחת ל-3 חודשים מועבר מידע לציבור על איכותם של מי השתייה בעיר.
 - הדו"ח עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של חברת "יובלים"
- www.yuvalim-ashdod.co.il