



דוח הפעלה שנתי מט"ש אשדוד 2022

נתונים עיקריים:

12,283,034	סה"כ מ"ק שפכים מ"ק/שנה
1,023,586	ממוצע מ"ק שפכים יומי מ"ק/חודש
178,305	סה"כ מ"ק מעכל מ"ק/שנה
14,859	ממוצע מ"ק מעכל יומי מ"ק/חודש
214,970	סה"כ מ"ק בוצה מ"ק/שנה
17,914	ממוצע מ"ק בוצה יומי מ"ק/חודש

איכות שפכים:

311	צח"ב מג"ל
851	צח"כ מג"ל
300	מוצקים מרחפים מג"ל
77	קיילדל מג"ל
92	שומנים מג"ל
116	כלורידים מג"ל
7	זרחן כללי

איכות מוצא מהמט"ש:

6	צח"ב מג"ל
53	צח"כ מג"ל
10	מוצקים מרחפים מג"ל
40	קיילדל מג"ל
32	אמוניה מג"ל
42	חנקן כללי מג"ל
3	זרחן כללי

טיפול בבוצה:

1350	גבבה לפינוי חודשי טון/שנה
12057	בוצה יבשה לפינוי חודשי טון/שנה
21	%TS בוצה יבשה

נתוני אנרגיה:

4,633,950	צריכת חשמל חודשית קוט"ש/שנה
772,325	צריכת חשמל קוט"ש/חודש
12,666	צריכת חשמל ממוצע קוט"ש/יום
0.38	צריכת חשמל סגולית קוט"ש/מ"ק
1.18	צריכת חשמל לק"ג צח"ב קוט"ש/ק"ג