



דוח הפעלה שנתי מט"ש אשדוד 2023

נתונים עיקריים:

13,075,875	סה"כ מ"ק שפכים מ"ק/שנה
1,089,656	ממוצע מ"ק שפכים יומי מ"ק/חודש
254,280	סה"כ מ"ק מעכל מ"ק/שנה
21,190	ממוצע מ"ק מעכל יומי מ"ק/חודש
234,326	סה"כ מ"ק בוצה מ"ק/שנה
19,527	ממוצע מ"ק בוצה יומי מ"ק/חודש

איכות שפכים:

445	צח"ב מג"ל
1,076	צח"כ מג"ל
354	מוצקים מרחפים מג"ל
84	קיילדל מג"ל
89	שומנים מג"ל
140	כלורידים מג"ל
10	זרחן כללי

איכות מוצא מהמט"ש:

10	צח"ב מג"ל
71	צח"כ מג"ל
21	מוצקים מרחפים מג"ל
23	קיילדל מג"ל
16	אמוניה מג"ל
27	חנקן כללי מג"ל
4	זרחן כללי

טיפול בבוצה:

1400	גבבה לפינוי חודשי טון/שנה
14761	בוצה יבשה לפינוי חודשי טון/שנה
19	%TS בוצה יבשה

נתוני אנרגיה:

10,908,000	צריכת חשמל חודשית קוט"ש/שנה
909,000	צריכת חשמל קוט"ש/חודש
29,732	צריכת חשמל ממוצע קוט"ש/יום
0.82	צריכת חשמל סגולית קוט"ש/מ"קי
1.95	צריכת חשמל לק"ג צח"ב קוט"ש/ק"ג